



[www.int-sl.ad](http://www.int-sl.ad)

Desionizador  
de rayos  
PDCE

cable de cobre  
de Ø35 mm  
(si es necesario)

equipotencial  
de masas y tierras  
(vallas, torre,  
grupo electrógeno,  
farolas, etc.)

torre  
autosoportada

cable perimetral  
de masas

toma a tierra  
 $R < 10 \Omega$

**Instalación de las protecciones  
de la torre de telecomunicación**

PROPUESTA TECNICA  
Central emisora  
Población (provincia)  
Promotor

Esquema  
apéndice  
2.6c

Ingeniero Industrial	Experto en el Fenómeno del Rayo
Colegiado n° 15211	
Javier Maldonado Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales	Ángel Rodríguez Director Gerente empresa de Investigación